ПОЖЗНАКЪ
КОНТРОЛЬ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

www.znak112.com

# ПРОВЕРЬТЕ: ГОТОВЫ ЛИ ВЫ К ПОЖАРНОЙ ПРОВЕРКЕ?

Отметьте, какие мероприятия выполнены на объекте

## Необходимые документы:

- Проф.образование или диплом программы обучения руководства и ответственных за ПБ;
- Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность лица (лиц);
- Инструкция о мерах пожарной безопасности;
- Заполненный журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

## Пожарная сигнализация и система оповещения о пожаре:

- Наличие, соответствие монтажа требованиям нормативных документов;
- Подтверждение работоспособности при ежеквартальных испытаниях;
- Наличие проектной и исполнительной документации;
- Наличие договора на техническое обслуживание со спец. организацией;
- В местах установки приемно-контрольных приборов размещена информация о защищаемых помещениях.

## Противопожарные мероприятия:

- Наличие на этажах зданий фотоэлюминецоных планов эвакуации;
- Наличие декларации пожарной безопасности;
- Помещения обеспечены обслуженными, первичными средствами пожаротушения (огнетушители);
- Ширина, высота эвакуационных выходов и путей, соответствует нормам;
- Применение сертифицированных материалов для облицовки стен, потолка;
- Свободный проход к эвакуационным выходам (не загромождены мебелью, оборудованием);
- Двери эвакуационных выходов открываются наружу, без ключа;
- Противопожарные и противодымные двери закрываются доводчиками;
- Испытания пожарных лестниц, ограждений на кровле - 1 раз в 5 лет;
- Испытания на водоотдачу пожарных кранов, гидрантов - 1 раз в 6 месяцев;
- Проведена экспертиза и огнезащитная обработка деревянных конструкций;
- Содержание электросветильников в предусмотренных защитных плафонах;
- На дверях складских и производственных помещениях обозначена категория пожарной опасности, определённая по расчётной методике МЧС;
- Определено и обозначено место для курения.

ООО «ПОЖЗНАКЪ», Россия, г. Тюмень,
ул. Бакинских Комиссаров 12, офис 304, delo@znak112.com

Единый бесплатный номер
8 [800] 100-10-72